

Urząd Miejski
Wydział Planowania i Inwestycji
11-500 Giżycko, al. 1 Maja 14
tel. 87 7324 120

BIURO PROJEKTÓW
DROGOWYCH
Remigiusz Krykwa
ul. Wawelska 4 lok. 10
80 – 834 GDAŃSK

Nasz znak:
WPI.7021.3.10.2017.EK (2)

Data:
06 kwietnia 2017 r.

Urząd Miejski w Giżycku Wydział Planowania i Inwestycji uzgadnia przedstawione rozwiązania techniczne odwodnienia ulic Traugutta i Kolejowej (bez skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego) w zakresie lokalizacji urządzeń z uwagami:

Ad. ul. Kolejowej:

- należy zaprojektować króciec – sięgacz z rur PCV $d = 300$ mm od studni przy W7 i W8 w stronę ostatniej studni na sięgaczu k.d. $d=500$ mm zlokalizowanej wzdłuż torów na terenie PKP ; króciec winien być wyprowadzony poza krawężnik na dł. ok. 1,5 m (zgodnie z załącznikiem graficznym),
- skorygować lokalizację (rozstaw) studni na odcinku od wcinki do k.d. na przedłużeniu ulicy Szantowej w stronę skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego (rezygnacja z jednej studni poprzez podłączenie wpustów W13 i W14 do projektowanej studni na istniejącym rurociągu).

Z up. Burmistrza
Mieczysława
Wydział Planowania i Inwestycji
Karol Walinowicz

Do wiadomości:

1. aa

Sprawę prowadzi:
Ewa Kuliś – pok. 113
tel. 87 7324120

